


## Piotr Grodzki

---

**Od:** Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej <ug@zlawies.pl>  
**Wysłano:** 3 kwietnia 2014 09:27  
**Do:** Kamila Andrzejwska; Piotr Grodzki  
**Temat:** FW: Dialog techniczny

**Flaga monitująca:** Flaga monitująca  
**Stan flagi:** Oflagowane



-----Original Message-----

From: Bogdan Gawłowicz [mailto:b.gawlowicz@sanmel.com.pl]  
Sent: Thursday, April 03, 2014 7:34 AM  
To: [ug@zlawies.pl](mailto:ug@zlawies.pl)  
Subject: Dialog techniczny

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do zaproszenia z dnia 28.03.2014r potwierdzam udział przedstawiciela firmy PBI "SANMEL" Sp. z o.o w Brodnicy w spotkaniu w dniu 9 kwietnia 2014r.

Uwagi do projektu:

1. Naszym zdaniem śluza wałowa powinna być usytuowana od strony Wisły z uwagi na stabilność korpusu drogowego podczas wielkiej wody w Wiśle.
2. Należałoby przeliczyć czy potrzebne są pompy o tak dużej wydajności i mocy silników.

Z poważaniem:

Bogdan Gawłowicz  
Prokurent-Dyrektor Techniczny  
PBI "SANMEL" Sp. z o.o w Brodnicy

\_\_\_\_\_ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusw 9629 (20140402)

\_\_\_\_\_

Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.pl> lub <http://www.eset.com>